

MITSUBISHI Electric Corporation

MELSEC-Q Series

SERIAL(QJ71C24, Format 1) Driver

지원버전 OS V4.0 이상
XDesignerPlus 4.0.0.0 이상



CONTENTS

본사 (주)M2I의 “Touch Operation Panel(M2I TOP) Series”를 사용해주시는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 “TOP-외부장치”의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성

2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스템에 대해 설명합니다.
본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

2. TOP 기종과 외부 장치 선택

3 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

3. 시스템 설정 예제

4 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다.
“1. 시스템 구성”에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시오.

4. 통신 설정 항목

18 페이지

TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다.
외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.

5. 케이블 표

21 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.
“1. 시스템 구성”에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양을 선택 하십시오.

6. 지원 어드레스

25 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "MITSUBISHI Electric Corporation – MELSEC-Q SERIES SERIAL(QJ71C24, FORMAT1)"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
MELSEC-Q	Q02CPU	채널 1(ch1)을 사용하는 경우			
	Q02HCPU	QJ71C24 *주1)	RS-232C	3.1 설정 예제 1 (4 페이지)	5.1 케이블 표 1 (21 페이지)
	Q06HCPU	QJ71C24-R2 *주1)			
	Q12HCPU	QJ71C24N			
	Q25HCPU	QJ71C24N-R2			
	Q00JCPU	QJ71C24 *주1)	RS-422	3.2 설정 예제 2 (6 페이지)	5.2 케이블 표 2 (22 페이지)
	Q00CPU	QJ71C24-R4	(4 wire)		
	Q01CPU	QJ71C24N	RS-485	3.3 설정 예제 3 (8 페이지)	5.3 케이블 표 3 (23 페이지)
	Q01UCPU	QJ71C24N-R4	(2 wire)		
	Q02UCPU	채널 2(ch2)을 사용하는 경우			
	Q03UDCPU	QJ71C24-R2 *주1)	RS-232C	3.4 설정 예제 4 (10 페이지)	5.1 케이블 표 1 (21 페이지)
	Q04UDHCPU	QJ71C24N-R2			
	Q06UDHCPU	QJ71C24 *주1) QJ71C24-R4 QJ71C24N QJ71C24N-R4	RS-422	3.5 설정 예제 5 (12 페이지)	5.2 케이블 표 2 (22 페이지)
	Q00UJCPU		(4 wire)		
	Q00UCPU		RS-485	3.6 설정 예제 6 (14 페이지)	5.3 케이블 표 3 (23 페이지)
	Q01UCPU				
	Q10UDHCPU				
	Q13UDHCPU				
	Q20UDHCPU				
	Q26UDHCPU				
	Q03UDECPU	Q00CPU Q01CPU	CPU Direct Port	3.7 설정 예제 7 (16 페이지)	5.4 케이블 표 4 (24 페이지)
	Q04UDEHCPU				
	Q06UDEHCPU				
	Q13UDEHCPU				
	Q20UDEHCPU				
	Q26UDEHCPU				

*주1) "QJ71C24"/ "QJ71C24-R2" 통신 모듈의 경우 아래 항목에 유의해 주십시오.


- (1) 통신 카드를 사용할 경우, 채널1(CH1) 채널2(CH2) 통신속도합을 115200[BPS] 이하로 설정 하십시오.
- (2) Q□□UDE□ CPU와 사용 불가능 합니다.

■ 연결 구성

- 1 : 1(TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결 – RS232C/422/485 통신에서 가능한 구성입니다.




- 1 : N(TOP 1 대와 외부 장치 여러 대) 연결 – RS422/485 통신에서 가능한 구성입니다.





2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.



설정 사항		내용				
TOP	Series	<p>PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다. 설정 내용을 Download 하기 전에 TOP의 시리즈에 따라 아래 표에 명시된 버전의 OS를 인스톨 하십시오.</p> <table border="1"> <tr> <td>시리즈</td><td>버전 명칭</td></tr> <tr> <td>XTOP / HTOP</td><td>V4.0</td></tr> </table>	시리즈	버전 명칭	XTOP / HTOP	V4.0
시리즈	버전 명칭					
XTOP / HTOP	V4.0					
Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.					
통신 장치	제조사	<p>TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "MITSUBISHI"를 선택 하십시오.</p>				
	PLC	<p>TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다. "MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)"를 선택 하십시오. 연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.</p>				



3. 시스템 설정 예제

본 사에서 TOP와 외부 장치의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	MELSEC-Q 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-232C (COM2)	RS-232 채널 1(CH 1)	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]		38400	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		8	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		1	유저 설정
시리얼페리티비트 [Bit]		NONE	유저 설정
MC 프로토콜		FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].
TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.
- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]
HMI 설정 | 특수 버퍼 동기화
[HMI 설정 사용]
시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스
* 통신 포트
+ COM 1
- 보우레이트: 38400
- 데이터 비트: 8
- 정지 비트: 1
- 페리티 비트: None
+ COM 2
- 보우레이트: 38400
- 데이터 비트: 8
- 정지 비트: 1
- 페리티 비트: None
- 신호레벨: RS-232C

■ 외부 장치 설정
“MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)” 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.
통신 옵션
PLC국번 (PLC) 0
블럭 처리 방식 이산처리무선

- PLC 국번(PLC) : 외부장치 설정 국번
- 블록 처리 방식 : 프로토콜 방식을 선택 합니다.




(2) 외부 장치 설정

MELSEC 시리즈 Ladder Software "GX Developer"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




"QJ71C24" 혹은 "QJ71C24-R2" 통신 카드를 사용할 경우, 채널1(CH1)과 채널2(CH2)의 통신 속도 합을 115200(BPS) 이하로 설정 하십시오.

1. "GX Developer" 의 프로젝트 창에서 [Parameter] > [PLC parameter]를 더블 클릭 하여 [Q parameter setting] Dialog Box를 팝업 시킵니다.
2. [Q parameter setting] Dialog Box에서 [I/O Assignment] 탭을 선택 합니다.
3. [I/O Assignment(*)] 박스에서 통신 모듈이 장착된 슬롯의 [Type]을 "Intelligent" 로 설정 합니다.



(주의) 본 그림은 0번 Slot에 통신 모듈이 장착되어 있을 경우입니다.

4. [Switch setting]을 클릭하여 팝업 된 창에서 아래와 같이 설정 합니다.



End

Cancel

Switch	설정 값	설정 내용
Switch 1	09E2	38400 / 8 / 1 / NONE
Switch 2	1	FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)
Switch 5	0	통신 모듈(채널1, 채널2)의 국번을 "0"으로 설정.

5. [Online] > [Write to PLC]로 설정된 파라미터를 전송 한 뒤, PLC를 Reset 해 주십시오.



3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	MELSEC-Q 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-422 (4 wire, COM2)	RS-422 채널 1(CH 1)	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]		38400	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		8	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		1	유저 설정
시리얼페리티비트 [Bit]		NONE	유저 설정
MC 프로토콜		FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].
TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.
- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정	특수 버퍼 등기화
<input checked="" type="checkbox"/> HMI 설정 사용	
시스템 설정 PLC 설정 장치 관리자 인터넷페이스	
* 통신 포트	
+ COM 1 - 보우레이트 : 38400 - 데이터 비트 : 8 - 정지 비트 : 1 - 페리티 비트 : None	
+ COM 2 - 보우레이트 : 38400 - 데이터 비트 : 8 - 정지 비트 : 1 - 페리티 비트 : None - 신호레벨 : RS-422(4)	

■ 외부 장치 설정
"MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.
통신 옵션

PLC국번 (PLC)	0
블럭 처리 방식	이산처리우선

- PLC 국번(PLC) : 외부장치 설정 국번
- 블록 처리 방식 : 프로토콜 방식을 선택 합니다.




(2) 외부 장치 설정

MELSEC 시리즈 Ladder Software "GX Developer"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




"QJ71C24" 혹은 "QJ71C24-R2" 통신 카드를 사용할 경우, 채널1(CH1)과 채널2(CH2)의 통신 속도 합을 115200(BPS) 이하로 설정 하십시오.

1. "GX Developer" 의 프로젝트 창에서 [Parameter] > [PLC parameter]를 더블 클릭 하여 [Q parameter setting] Dialog Box를 팝업 시킵니다.
2. [Q parameter setting] Dialog Box에서 [I/O Assignment] 탭을 선택 합니다.
3. [I/O Assignment(*)] 박스에서 통신 모듈이 장착된 슬롯의 [Type]을 "Intelligent" 로 설정 합니다.



(주의) 본 그림은 0번 Slot에 통신 모듈이 장착되어 있을 경우입니다.

4. [Switch setting]을 클릭하여 팝업 된 창에서 아래와 같이 설정 합니다.



End

Cancel

Switch	설정 값	설정 내용
Switch 1	09E2	38400 / 8 / 1 / NONE
Switch 2	1	FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)
Switch 5	0	통신 모듈(채널1, 채널2)의 국번을 "0"으로 설정.

5. [Online] > [Write to PLC]로 설정된 파라미터를 전송 한 뒤, PLC를 Reset 해 주십시오.



3.3 설정 예제 3

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	MELSEC-Q 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-485 (2 wire, COM2)	RS-485 채널 1(CH 1)	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]		38400	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		8	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		1	유저 설정
시리얼페리티비트 [Bit]		NONE	유저 설정
MC 프로토콜		FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].
TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.
- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 | 틸수 버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정	PLC 설정	장치 관리자	인터페이스
* 통신 포트			
+ COM 1		+ COM 2	
- 보우레이트 :	38400	- 보우레이트 :	38400
- 데이터 비트 :	8	- 데이터 비트 :	8
- 정지 비트 :	1	- 정지 비트 :	1
- 페리티 비트 :	None	- 페리티 비트 :	None
		- 신호레벨 :	
		RS-485(2)	

■ 외부 장치 설정
"MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

PLC국번 (PLC)	0
블럭 처리 방식	이산처리우선

- PLC 국번(PLC) : 외부장치 설정 국번
- 블록 처리 방식 : 프로토콜 방식을 선택 합니다.




(2) 외부 장치 설정

MELSEC 시리즈 Ladder Software "GX Developer"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




"QJ71C24" 혹은 "QJ71C24-R2" 통신 카드를 사용할 경우, 채널1(CH1)과 채널2(CH2)의 통신 속도 합을 115200(BPS) 이하로 설정 하십시오.

1. "GX Developer" 의 프로젝트 창에서 [Parameter] > [PLC parameter]를 더블 클릭 하여 [Q parameter setting] Dialog Box를 팝업 시킵니다.
2. [Q parameter setting] Dialog Box에서 [I/O Assignment] 탭을 선택 합니다.
3. [I/O Assignment(*)] 박스에서 통신 모듈이 장착된 슬롯의 [Type]을 "Intelligent" 로 설정 합니다.



(주의) 본 그림은 0번 Slot에 통신 모듈이 장착되어 있을 경우입니다.

4. [Switch setting]을 클릭하여 팝업 된 창에서 아래와 같이 설정 합니다.



End

Cancel

Switch	설정 값	설정 내용
Switch 1	09E2	38400 / 8 / 1 / NONE
Switch 2	1	FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)
Switch 5	0	통신 모듈(채널1, 채널2)의 국번을 "0"으로 설정.

5. [Online] > [Write to PLC]로 설정된 파라미터를 전송 한 뒤, PLC를 Reset 해 주십시오.



3.4 설정 예제 4

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	MELSEC-Q 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-232C (COM2)	RS-232 채널 2(CH 2)	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]		38400	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		8	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		1	유저 설정
시리얼페리티비트 [Bit]		NONE	유저 설정
MC 프로토콜		FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].
TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.
- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name]. TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다. - 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]	HMI 설정 톨수 버퍼 동기화												
<input checked="" type="checkbox"/> HMI 설정 사용													
<table border="1"> <tr> <td>시스템 설정</td> <td>PLC 설정</td> <td>장치 관리자</td> <td>인터넷페이스</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">* 통신 포트</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> + COM 1 - 보우레이트 : 38400 - 데이터 비트 : 8 - 정지 비트 : 1 - 페리티 비트 : None </td> <td colspan="2"> + COM 2 - 보우레이트 : 38400 - 데이터 비트 : 8 - 정지 비트 : 1 - 페리티 비트 : None - 신호레벨 : RS-232C </td> </tr> </table>		시스템 설정	PLC 설정	장치 관리자	인터넷페이스	* 통신 포트				+ COM 1 - 보우레이트 : 38400 - 데이터 비트 : 8 - 정지 비트 : 1 - 페리티 비트 : None		+ COM 2 - 보우레이트 : 38400 - 데이터 비트 : 8 - 정지 비트 : 1 - 페리티 비트 : None - 신호레벨 : RS-232C	
시스템 설정	PLC 설정	장치 관리자	인터넷페이스										
* 통신 포트													
+ COM 1 - 보우레이트 : 38400 - 데이터 비트 : 8 - 정지 비트 : 1 - 페리티 비트 : None		+ COM 2 - 보우레이트 : 38400 - 데이터 비트 : 8 - 정지 비트 : 1 - 페리티 비트 : None - 신호레벨 : RS-232C											

■ 외부 장치 설정
"MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.
통신 옵션

PLC국번 (PLC)	0
블럭 처리 방식	이산처리우선

- PLC 국번(PLC) : 외부장치 설정 국번
- 블록 처리 방식 : 프로토콜 방식을 선택 합니다.




(2) 외부 장치 설정

MELSEC 시리즈 Ladder Software "GX Developer"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




"QJ71C24" 혹은 "QJ71C24-R2" 통신 카드를 사용할 경우, 채널1(CH1)과 채널2(CH2)의 통신 속도 합을 115200(BPS) 이하로 설정 하십시오.

1. "GX Developer" 의 프로젝트 창에서 [Parameter] > [PLC parameter]를 더블 클릭 하여 [Q parameter setting] Dialog Box를 팝업 시킵니다.
2. [Q parameter setting] Dialog Box에서 [I/O Assignment] 탭을 선택 합니다.
3. [I/O Assignment(*)] 박스에서 통신 모듈이 장착된 슬롯의 [Type]을 "Intelligent" 로 설정 합니다.



(주의) 본 그림은 0번 Slot에 통신 모듈이 장착되어 있을 경우입니다.

4. [Switch setting]을 클릭하여 팝업 된 창에서 아래와 같이 설정 합니다.



End

Cancel

Switch	설정 값	설정 내용
Switch 3	09E2	38400 / 8 / 1 / NONE
Switch 4	1	FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)
Switch 5	0	통신 모듈(채널1, 채널2)의 국번을 "0"으로 설정.

5. [Online] > [Write to PLC]로 설정된 파라미터를 전송 한 뒤, PLC를 Reset 해 주십시오.



3.5 설정 예제 5

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	MELSEC-Q 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-422 (4 wire, COM2)	RS-422 채널 2(CH 2)	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]		38400	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		8	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		1	유저 설정
시리얼페리티비트 [Bit]		NONE	유저 설정
MC 프로토콜		FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

The screenshot shows the XDesignerPlus software interface with the following configuration details:

- Project Structure:** The tree view shows the project structure with a highlighted node: **XTOP15TX-SA/SD**.
- Serial Port Configuration:**
 - PLC 설정 > COM2 (1) > PLC1 : MELSEC-Q Series S:** This section is expanded, showing settings for COM1 (0), COM2 (1), Ethernet (0), FieldBus (0), and USB Device (0).
 - HMI 설정 > 틸수 버퍼 동기화:** The "HMI 설정 사용" checkbox is checked.
 - Communication Port Settings:** The "인터페이스" tab is selected. It shows two serial ports, COM1 and COM2, with the following parameters:

Port	Parameter	Value
COM 1	보우레이트	38400
COM 1	데이터 비트	8
COM 1	정지 비트	1
COM 1	페리티 비트	None
COM 2	보우레이트	38400
COM 2	데이터 비트	8
COM 2	정지 비트	1
COM 2	페리티 비트	None
Both	신호레벨	RS-422(4)
- External Device Configuration:** The "외부 장치 설정" section shows the following options:

Option	Value
PLC국번 (PLC)	0
블럭 처리 방식	이산처리우선

 - PLC 국번(PLC) : 외부장치 설정 국번
 - 블록 처리 방식 : 프로토콜 방식을 선택 합니다.




(2) 외부 장치 설정

MELSEC 시리즈 Ladder Software "GX Developer"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




"QJ71C24" 혹은 "QJ71C24-R2" 통신 카드를 사용할 경우, 채널1(CH1)과 채널2(CH2)의 통신 속도 합을 115200(BPS) 이하로 설정 하십시오.

1. "GX Developer" 의 프로젝트 창에서 [Parameter] > [PLC parameter]를 더블 클릭 하여 [Q parameter setting] Dialog Box를 팝업 시킵니다.
2. [Q parameter setting] Dialog Box에서 [I/O Assignment] 탭을 선택 합니다.
3. [I/O Assignment(*)] 박스에서 통신 모듈이 장착된 슬롯의 [Type]을 "Intelligent" 로 설정 합니다.



(주의) 본 그림은 0번 Slot에 통신 모듈이 장착되어 있을 경우입니다.

4. [Switch setting]을 클릭하여 팝업 된 창에서 아래와 같이 설정 합니다.



End

Cancel

Switch	설정 값	설정 내용
Switch 3	09E2	38400 / 8 / 1 / NONE
Switch 4	1	FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)
Switch 5	0	통신 모듈(채널1, 채널2)의 국번을 "0"으로 설정.

5. [Online] > [Write to PLC]로 설정된 파라미터를 전송 한 뒤, PLC를 Reset 해 주십시오.



3.6 설정 예제 6

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	MELSEC-Q 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-485 (2 wire, COM2)	RS-485 채널 2(CH 2)	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]		38400	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		8	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		1	유저 설정
시리얼페리티비트 [Bit]		NONE	유저 설정
MC 프로토콜		FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].
TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.
- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정	특수 버퍼 동기화
<input checked="" type="checkbox"/> HMI 설정 사용	
시스템 설정 PLC 설정 장치 관리자 인터넷페이스	
* 통신 포트	
+ COM 1 - 보우레이트: 38400 - 데이터 비트: 8 - 정지 비트: 1 - 페리티 비트: None	
+ COM 2 - 보우레이트: 38400 - 데이터 비트: 8 - 정지 비트: 1 - 페리티 비트: None - 신호레벨: RS-485(2)	

■ 외부 장치 설정
"MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션	
PLC국번 (PLC)	0
블럭 처리 방식	이산처리우선

- PLC 국번(PLC) : 외부장치 설정 국번
- 블록 처리 방식 : 프로토콜 방식을 선택 합니다.




(2) 외부 장치 설정

MELSEC 시리즈 Ladder Software "GX Developer"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.




"QJ71C24" 혹은 "QJ71C24-R2" 통신 카드를 사용할 경우, 채널1(CH1)과 채널2(CH2)의 통신 속도 합을 115200(BPS) 이하로 설정 하십시오.

1. "GX Developer" 의 프로젝트 창에서 [Parameter] > [PLC parameter]를 더블 클릭 하여 [Q parameter setting] Dialog Box를 팝업 시킵니다.
2. [Q parameter setting] Dialog Box에서 [I/O Assignment] 탭을 선택 합니다.
3. [I/O Assignment(*)] 박스에서 통신 모듈이 장착된 슬롯의 [Type]을 "Intelligent" 로 설정 합니다.



(주의) 본 그림은 0번 Slot에 통신 모듈이 장착되어 있을 경우입니다.

4. [Switch setting]을 클릭하여 팝업 된 창에서 아래와 같이 설정 합니다.



End

Cancel

Switch	설정 값	설정 내용
Switch 3	09E2	38400 / 8 / 1 / NONE
Switch 4	1	FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)
Switch 5	0	통신 모듈(채널1, 채널2)의 국번을 "0"으로 설정.

5. [Online] > [Write to PLC]로 설정된 파라미터를 전송 한 뒤, PLC를 Reset 해 주십시오.



3.7 설정 예제 7

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	TOP	MELSEC-Q 시리즈	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-232C (COM2)	RS-232C (CPU 포트)	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	115200	115200	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]	8	1	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		1	유저 설정
시리얼페리티비트 [Bit]		Odd	유저 설정
MC 프로토콜	FORMAT 1 (3C FRAME FORMAT1 ASCII)		유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].
TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.
- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]
[HMI 설정 | 특수 버퍼 동기화]
[HMI 설정 사용]
시스템 설정 | PLC 설정 | 장치 관리자 | 인터페이스
* 통신 포트

+ COM 1	+ COM 2		
- 보우레이트:	115200	- 보우레이트:	115200
- 데이터 비트:	8	- 데이터 비트:	8
- 정지 비트:	1	- 정지 비트:	1
- 페리티 비트:	Odd	- 페리티 비트:	Odd
	- 신호레벨:		RS-232C

■ 외부 장치 설정
"MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.
통신 옵션

PLC국번 (PLC)	0
블럭 처리 방식	미산처리무선

- PLC 국번(PLC) : 외부장치 설정 국번
- 블록 처리 방식 : 프로토콜 방식을 선택 합니다.




(2) 외부 장치 설정

MELSEC 시리즈 Ladder Software "GX Developer"를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

1. "GX Developer" 의 프로젝트 창에서 [Parameter] > [PLC parameter]를 더블 클릭 하여 [Q parameter setting] Dialog Box를 팝업 시킵니다.

2. [Q parameter setting] Dialog Box에서 [Serial] 탭을 선택 한 후, 아래와 같이 설정 합니다.



3. [Online] > [Write to PLC]로 설정된 파라미터를 전송 한 뒤, PLC를 Reset 해 주십시오.



4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 항의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오.

The screenshot shows the XDesignerPlus software interface. On the left, there is a tree view of project components under '프로젝트' (Project). A specific node, 'XTOP15TX-SA/SD' under 'TOP 설정' (TOP Configuration), is highlighted. An arrow points from this node to a detailed configuration dialog on the right. This dialog has tabs for 'HMI 설정' (HMI Settings) and '특수 버퍼 동기화' (Special Buffer Synchronization). The 'HMI 설정 사용' (Use HMI Settings) checkbox is checked. Below this, there are two sets of configuration fields for '통신 포트' (Communication Port): 'COM 1' and 'COM 2'. Each set includes dropdown menus for '보우레이트' (Baud Rate), '데이터 비트' (Data Bits), '정지 비트' (Stop Bits), and '페리티 비트' (Parity Bit). The '신호레벨' (Signal Level) is also specified as 'RS-232C'. Another arrow points from the 'HMI 설정' tab back to the main configuration area. A third arrow points to a section titled '외부 장치 설정' (External Device Configuration) which contains a note about configuring options for 'MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)'.

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].
TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다.
- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자]

HMI 설정 | 특수 버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정	PLC 설정	장치 관리자	인터넷페이스
--------	--------	--------	--------

* 통신 포트

+ COM 1	+ COM 2		
- 보우레이트:	38400	- 보우레이트:	38400
- 데이터 비트:	8	- 데이터 비트:	8
- 정지 비트:	1	- 정지 비트:	1
- 패리티 비트:	None	- 패리티 비트:	None
		- 신호레벨:	RS-232C

- 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > PLC 설정]

HMI 설정 | 특수 버퍼 동기화

HMI 설정 사용

시스템 설정	PLC 설정	장치 관리자	인터넷페이스
--------	--------	--------	--------

(PLC1) MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24,Format1)

PLC 국번 : 0

타임아웃 : 1000 msec.

송신전 지연 시간: 0 msec.

■ 외부 장치 설정
"MELSEC-Q Series SERIAL(QJ71C24, Format1)" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다.

통신 옵션

PLC국번 (PLC)	0
블럭 처리 방식	미산처리무선


■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
신호레벨	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다. (COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
보우레이트	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[x100 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0 – 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
송신 지연 시간[x10 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 – 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 – 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
수신 대기 시간[x10 mSec]	
PLC 국번. [0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0 – 65535] 사이의 값을 선택합니다.



4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 “TOP 관리 메인” 화면으로 이동합니다.
- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 **Step1** → **Step2** 내용을 따라 설정합니다.
(**Step 1.**에서 “TOP COM 2/1 설정”을 누르시면 **Step2.**에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정] – 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정	
PLC 국번 : 00 타임아웃 : 1000 [mSec] 송신전 지연 시간 : 0 [mSec] TOP COM 2/1 : RS-232C , 38400 , 8 , 1 , NONE TOP COM 2/1 설정 [통신 진단]	통신 인터페이스 설정

Step 1-Reference.

항목	내용
PLC 국번. [0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0 – 65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0 – 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 – 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 – 5000] x 1 mSec 로 설정합니다.
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.

Step 2. [PLC 설정] > [TOP COM2/COM1 설정] – 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정	
* 시리얼 통신 + COM-1 Port - 보우레이트 : 38400 [BPS] - 데이터 비트 : 8 [BIT] - 정지 비트 : 1 [BIT] - 패리티 비트 : NONE [BIT] - 신호레벨 : RS – 232C	COM 1 포트 통신 인터페이스 설정
+ COM-2 Port - 보우레이트 : 38400 [BPS] - 데이터 비트 : 8 [BIT] - 정지 비트 : 1 [BIT] - 패리티 비트 : NONE [BIT] - 신호 레벨 : RS – 232C	COM 2 포트 통신 인터페이스 설정

Step 2-Reference.

항목	내용
보우레이트	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터비트	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
신호 레벨	외부 장치 – TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.



4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [통신 설정]에서 사용하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- PLC 설정 > TOP [COM 2 혹은 COM 1] “통신 진단”의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 디아일로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

OK!

통신 설정 정상

Time Out Error!

통신 설정 비 정상

- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

Designer Version		O.S Version		
항목	내용	확인		
시스템 구성	CPU 명칭		OK	NG
	통신 상대 포트 명칭		OK	NG
	시스템 연결 방법	1:1	1:N	N:1
접속 케이블	케이블 명칭		OK	NG
PLC 설정	설정 국번		OK	NG
TOP 설정	Serial baud rate	[BPS]	OK	NG
	Serial data bit	[BIT]	OK	NG
	Serial Stop bit	[BIT]	OK	NG
	Serial parity bit	[BIT]	OK	NG
	어드레스 할당 범위		OK	NG
TOP 설정	설정 포트	COM 1	COM 2	OK
	드라이버 명칭			OK
	상대 국번	Project Property설정		OK
		통신 진단 시		OK
	Serial baud rate	[BPS]	OK	NG
	Serial data bit	[BIT]	OK	NG
	Serial Stop bit	[BIT]	OK	NG
	Serial parity bit	[BIT]	OK	NG

5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "Mitsubishi Electric Corporation"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1 : 1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
	CD	1		1	CD	
	RD	2		2	RD	
	SD	3		3	SD	
	DTR	4		4	DTR	
	SG	5		5	SG	
통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 볼록)	DSR	6		6	DSR	
	RTS	7		7	RTS	
	CTS	8		8	CTS	
		9		9		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP COM2			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
	CD	1		1	CD	
	RD	2		2	RD	
	SD	3		3	SD	
	DTR	4		4	DTR	
	SG	5		5	SG	
통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 볼록)	DSR	6		6	DSR	
	RTS	7		7	RTS	
	CTS	8		8	CTS	
		9		9		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(C) XTOP COM 1 포트 (6핀)

XTOP COM 1 포트			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
		1		1	CD	
	RD	2		2	RD	
	SG	3		3	SD	
		4		4	DTR	
		5		5	SG	
통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 6 Pin male(수, 볼록)	SD	6		6	DSR	
				7	RTS	
				8	CTS	
				9		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



5.2 케이블 표 2

■ 1 : 1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			케이블 접속		PLC	
핀 배열*주1)	신호명	핀번호			신호명	핀 배열
1	RDA	1			SDA	
5		2			SDB	
		3			RDA	
6	RDB	4			RDB	
9	SG	5			SG	
통신 케이블 커넥터	SDA	6				
전면 기준,		7				
D-SUB 9 Pin		8				
male(수, 볼록)	SDB	9				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트 (15핀)

XTOP COM2			케이블 접속		PLC	
핀 배열*주1)	신호명	핀번호			신호명	핀 배열
1	-	1			SDA	
8	(생략)				SDB	
9	-	10			RDA	
15	RDA	11			RDB	
통신 케이블 커넥터	RDB	12			SG	
전면 기준,	SDA	13			(FG) -	
D-SUB 15 Pin	SDB	14				
male(수, 볼록)	SG	15				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

■ 1 : N 연결 – 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.





5.3 케이블 표 3

■ 1 : 1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			케이블 접속		PLC	
핀 배열*주1)	신호명	핀번호			신호명	핀 배열
1	RDA	1			SDA	
5		2			SDB	
6		3			RDA	
9	RDB	4			RDB	
통신 케이블 커넥터	SG	5			SG	
전면 기준,	SDA	6				
D-SUB 9 Pin		7				
male(수, 볼록)		8				
	SDB	9				


*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP COM2			케이블 접속		PLC	
핀 배열*주1)	신호명	핀번호			신호명	핀 배열
1	-	1			SDA	
8	(생략)				SDB	
9	-	10			RDA	
15	RDA	11			RDB	
통신 케이블 커넥터	RDB	12			SG	
전면 기준,	SDA	13				
D-SUB 15 Pin	SDB	14				
male(수, 볼록)	SG	15				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

■ 1 : N / N : 1 연결 – 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.





5.4 케이블 표 4

■ 1 : 1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 볼록)	CD	1		1	RD	 통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 6 Pin male(수, 볼록)
	RD	2		2	SD	
	SD	3		3	SG	
	DTR	4		4		
	SG	5		5	DSR	
	DSR	6		6	DTR	
	RTS	7				
	CTS	8				
		9				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP COM2			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 15 Pin male(수, 볼록)	CD	1		1	RD	 통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 6 Pin male(수, 볼록)
	RD	2		2	SD	
	SD	3		3	SG	
	DTR	4		4		
	SG	5		5	DSR	
	DSR	6		6	DTR	
	RTS	7				
	CTS	8				
		9				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(C) XTOP COM 1 포트 (6핀)

XTOP COM 1 포트			케이블 접속	PLC		
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	신호명	핀 배열*주1)
 통신 케이블 커넥터 전면 기준, MINI-DIN 6 Pin male(수, 볼록)		1		1	RD	 통신 케이블 커넥터 전면 기준, MINI-DIN 6 Pin male(수, 볼록)
	RD	2		2	SD	
	SG	3		3	SG	
		4		4		
		5		5	DSR	
	SD	6		6	DTR	

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

Device	Bit Address	Word Address	Word Address NOTE	32 BIT
Input Relay	X0000 - X1FFF (HEX)	X0000 - X1FF0 (HEX)	X***0 *주1)	
Output Relay	Y0000 - Y1FFF (HEX)	Y0000 - Y1FF0 (HEX)	Y***0 *주1)	
Internal Relay	M0000 - M32767	M0000 - M32752	M0000 + 16*n *주2)	
Special Relay	SM0000 - SM2047	SM0000 - SM2032	SM0000 + 16*n *주2)	
Latch Relay	L0000 - L32767	L0000 - L32752	L0000 + 16*n *주2)	
Annunciator	F0000 - F32767	F0000 - F32752	F0000 + 16*n *주2)	
Edge Relay	V0000 - V32767	V0000 - V32752	V0000 + 16*n *주2)	
Step Relay	S0000 - S8191	S0000 - S8176	S0000 + 16*n *주2)	
Link Relay	B0000 - B7FFF (HEX)	B0000 - B7FF0 (HEX)	B***0 *주1)	
Special Link Relay	SB000 - SB7FF (HEX)	SB000 - SB7F0 (HEX)	SB***0 *주1)	
Timer (contact)	TS00000 - TS23087			
Timer (coil)	TC00000 - TC23087			
Aggregate Timer (contact)	SS00000 - SS23087			L/H *주3)
Aggregate Timer (coil)	SC00000 - SC23087			
Counter (contact)	CS00000 - CS23087			
Counter (coil)	CC00000 - CC23087			
Timer (current value)		TN00000 - TN23087		
Aggregate Timer (current value)		SN00000 - SN23087		
Counter (current value)		CN00000 - CN23087		
Data Register		D00000 - D25983		
Special Data Register		SD00000 - SD2047		
File Register		사용자 정의 범위		

*주1) 비트 어드레스 16진수 '0~F' 표기하는 어드레스의 경우 시작 비트 0 bit 를 워드 어드레스로 사용

*주2) 비트 어드레스를 10진수로 표기 하는 어드레스의 경우 '16' 값 단위로 워드 어드레스로 사용

*주3) 32BIT 데이터의 하위 16BIT 데이터가 화면 등록한 어드레스에 저장되며 상위 16BIT 데이터가 화면 등록 어드레스 다음 주소에 저장 됩니다.

(예) D00100 번 주소에 32BIT 데이터 16진수 데이터 12345678 저장 시 16BIT 디바이스 어드레스에 아래와 같이 저장 됩니다..

항목	32BIT	16BIT	
주소	D00100	D00100	D00101
입력 데이터(16진수)	12345678	5678	1234